

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1071

Utstedt: 18.10.2004

Revidert: 26.09.2022

Gyldig til: 01.11.2024

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

ISIFLO bakkekran, type 200

er i samsvar med kravene i

- › NKB Produktregler nr. 13
- › EN ISO 3459



Innehaver

ISIFLO AS
Postboks 143
2831 Raufoss

Produsent

ISIFLO AS
Postboks 143
2831 Raufoss

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

ISIFLO bakkekran i avsinkingsbestandig messing, type 200.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 25 x 25 mm (NRF nr. 3383604)
- › 32 x 32 mm (NRF nr. 3381371)
- › 40 x 40 mm (NRF nr. 3383608)
- › 50 x 50 mm (NRF nr. 3383611)
- › 63 x 63 mm (NRF nr. 3383613)

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsikingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

